

2021 年 6 月の廃棄物処理施設の維持管理状況

総合排水水質測定結果

(2021 年 6 月)

採取場所：黒瀬川放出端

採取 年月日	測定結果が 得られた日	測 定 結 果							
		pH	Cd	Pb	As	Zn	BOD	COD	SS
			(mg/ l)	(mg/ l)	(mg/ l)	(mg/ l)	(mg/ l)	(mg/ l)	(mg/ l)
6 月 2 日	6 月 7 日	7.1	0.003	<0.01	<0.01	<0.2	2.0	3.0	<1.0
6 月 16 日	6 月 21 日	7.3	0.003	<0.01	<0.01	<0.2	2.0	2.0	2.0

※2 回／月測定

最終処分場の周縁地下水

(2021 年 6 月)

採取場所	採取年月日	測定結果が 得られた日	測 定 結 果	
			電気伝導率	塩化物イオン
			(mS/ m)	(mg/ l)
処分場上流	6 月 21 日	6 月 21 日	15.0	<1.0
処分場下流	6 月 21 日	6 月 21 日	23.0	8.0

※1 回／月測定

[焼却施設]

処分した廃棄物の種類、数量
(2021 年 6 月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	廃プラスチック類(自動車破碎物を含む)	422
	木屑	0
	汚泥	0
	発炎筒	11
	廃油	4
	廃アルカリ	82
	廃酸	0
	金属屑	0
	ガラス屑	0
	合計	519
特別管理産業廃棄物	腐食性廃酸	0
	腐食性アルカリ	0
	有害 (Pb、Cd) 酸、アルカリ	0
	合計	0
合計		519

[焼却施設]

排ガス測定結果
(2021 年 6 月)

	測定位置	測定日及び時間		単位	測定値
燃焼ガス温度	廃液分解塔出口	6 月 25 日 10 : 30 - 14 : 30	平均	°C	855.0
			最大	°C	864.0
			最小	°C	851.0
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	急冷塔出口	6 月 25 日 10 : 30 - 14 : 30	平均	°C	179.5
			最大	°C	180.0
			最小	°C	179.0
排ガス中の CO 濃度 (12%酸素換算)	排気塔	6 月 25 日 10 : 30 - 14 : 30	平均	ppm	20.7
			最大	ppm	22.0
			最小	ppm	19.0
排ガス中の 硫黄酸化物濃度	排気塔	(連続測定)	平均	ppm	4.8
			最大	ppm	17.8
			最小	ppm	0.0
排ガス中の 窒素酸化物濃度 (12%酸素換算)	排気塔	6 月 25 日 10 : 30 - 14 : 30	平均	ppm	11.0
			最大	ppm	14.3
			最小	ppm	7.3
排ガス中の塩化水素濃度 (12%酸素換算)	排気塔	6 月 25 日 10 : 30 - 14 : 30	平均	mg/Nm ³	0.0
			最大	mg/Nm ³	0.0
			最小	mg/Nm ³	0.0
排ガス中のばいじん濃度 (12%酸素換算)	排気塔	6 月 25 日 10 : 30 - 14 : 30		g/Nm ³	0.002
排ガス中の ダイオキシン類濃度 (12%酸素換算)	排気塔	—		ng-TEQ/ Nm ³	—

[焼却施設]

堆積したばいじんの除去
(2021 年 6 月)

	除去を行った日	特記事項
冷却設備	—	—
排ガス処理設備	—	—

[最終処分場]

周辺地下水水質悪化時の措置

(2021 年 6 月)

	措置年月日	措置の内容
周縁地下水の水質悪化が認められた場合に講じた措置	—	—

設備の点検

(2021 年 6 月)

	点検年月日	点検者	点検結果	異常が認められた場合の措置	
				措置年月日	措置の内容
遮水工	6 月 1 日	大門	異常なし		
擁壁	6 月 1 日	大門	異常なし		
浸出液ピット	6 月 1 日	大門	異常なし		
浸出液処理設備 (排水処理設備)	6 月 1 日	大門	異常なし		

搬入物の展開検査

(2021 年 6 月)

	点検年月日	点検者	点検結果	異常が認められた場合の措置	
				措置年月日	措置の内容
鉋さい	6 月 1 日、4 日	大門	異常なし		
がれき類	なし				

[最終処分場]

処分した廃棄物の種類、数量

(2021 年 6 月)

	量 (トン)
鉋さい	11.2
がれき類	0.0
合計	11.2

2021/07/30