

総合排水水質測定結果  
(2025年2月)

採取場所: 黒瀬川放出端

| 採取年月日 | 測定結果が<br>得られた日 | 測 定 結 果 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                | pH      | Cd     | Pb     | As     | Zn     | BOD    | COD    | SS     |
|       |                |         | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |
| 2月5日  | 2月12日          | 7.2     | 0.008  | <0.01  | <0.01  | 0.22   | 2.7    | 4.2    | 1.8    |
| 2月20日 | 2月25日          | 7.2     | 0.002  | <0.01  | <0.01  | <0.2   | 2.5    | 3.6    | 3.4    |

※2回／月測定

最終処分場の周縁地下水  
(2025年2月)

| 採取場所  | 採取年月日 | 測定結果が<br>得られた日 | 測 定 結 果 |        |
|-------|-------|----------------|---------|--------|
|       |       |                | 電気伝導率   | 塩化物イオン |
|       |       |                | (mS/m)  | (mg/l) |
| 処分場上流 | 2月14日 | 2月14日          | 12.3    | 4.6    |
| 処分場下流 | 2月14日 | 2月14日          | 20.3    | 4.3    |

※1回／月測定

[焼却施設]

処分した廃棄物の種類, 数量

(2025年2月)

|           | 廃棄物の種類              | 量<br>(トン) |
|-----------|---------------------|-----------|
| 産業廃棄物     | 廃プラスチック類(自動車破砕物を含む) | 1,357.8   |
|           | 木屑                  | 0.0       |
|           | 汚泥                  | 0.0       |
|           | 発炎筒                 | 17.6      |
|           | 廃油                  | 10.5      |
|           | 廃アルカリ               | 286.7     |
|           | 廃酸                  | 61.3      |
|           | 金属屑                 | 0.0       |
|           | ガラス屑                | 0.1       |
|           | 合計                  | 1,734.0   |
| 特別管理産業廃棄物 | 腐食性廃酸               | 0.0       |
|           | 腐食性アルカリ             | 0.0       |
|           | 有害(Pb, Cd)酸、アルカリ    | 0.0       |
|           | 合計                  | 0.0       |
| 合計        |                     | 1,734.0   |

[焼却施設]

排ガス測定結果

(2025年2月)

|                             | 測定位置            | 測定日及び時間              |    | 単位                     | 測定値    |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|----|------------------------|--------|
| 燃焼ガス温度                      | 廃液分解塔出口         | 2月27日<br>10:30～14:30 | 平均 | ℃                      | 870.8  |
|                             |                 |                      | 最大 | ℃                      | 894.0  |
|                             |                 |                      | 最小 | ℃                      | 852.0  |
| 集じん器に流入する<br>燃焼ガスの温度        | 急冷塔出口           | 2月27日<br>10:30～14:30 | 平均 | ℃                      | 174.8  |
|                             |                 |                      | 最大 | ℃                      | 175.0  |
|                             |                 |                      | 最小 | ℃                      | 174.0  |
| 排ガス中のCO濃度<br>(12%酸素換算)      | 排気塔<br>(別紙1 D点) | 2月27日<br>10:30～14:30 | 平均 | ppm                    | 4.3    |
|                             |                 |                      | 最大 | ppm                    | 14.0   |
|                             |                 |                      | 最小 | ppm                    | 1.0    |
| 排ガス中の硫黄酸化物濃度                | 排気塔<br>(別紙1 D点) | (連続測定)               | 平均 | ppm                    | 1.1    |
|                             |                 |                      | 最大 | ppm                    | 7.1    |
|                             |                 |                      | 最小 | ppm                    | 0.0    |
| 排ガス中の窒素酸化物濃度<br>(12%酸素換算)   | 排気塔<br>(別紙1 D点) | 2月27日<br>10:30～14:30 | 平均 | ppm                    | 66.9   |
|                             |                 |                      | 最大 | ppm                    | 94.8   |
|                             |                 |                      | 最小 | ppm                    | 47.5   |
| 排ガス中の塩化水素濃度<br>(12%酸素換算)    | 排気塔<br>(別紙1 D点) | 2月27日<br>10:30～14:30 | 平均 | ppm                    | 0.0    |
|                             |                 |                      | 最大 | ppm                    | 0.0    |
|                             |                 |                      | 最小 | ppm                    | 0.0    |
| 排ガス中のばいじん濃度<br>(12%酸素換算)    | 排気塔<br>(別紙1 D点) | 2月27日<br>10:30～14:30 |    | g/Nm <sup>3</sup>      | <0.001 |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度<br>(12%酸素換算) | 排気塔<br>(別紙1 D点) | 10月24日<br>9:00～13:00 |    | ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> | 0.020  |

[焼却施設]

## 堆積したばいじんの除去

(2025年2月)

|         | 除去を行った日   | 特記事項 |
|---------|-----------|------|
| 冷却設備    | 2月19日、20日 |      |
| 排ガス処理設備 | なし        |      |

[最終処分場]

## 周辺地下水水質悪化時の措置

(2025年2月)

|                          | 措置年月日 | 措置の内容 |
|--------------------------|-------|-------|
| 周縁地下水の水質悪化が認められた場合に講じた措置 |       | なし    |

## 設備の点検

(2025年2月)

|                     | 点検年月日 | 点検者 | 点検結果 | 異常が認められた場合の措置 |       |
|---------------------|-------|-----|------|---------------|-------|
|                     |       |     |      | 措置年月日         | 措置の内容 |
| 遮水工                 | 2月1日  | 山口  | 異常なし |               |       |
| 擁壁                  | 2月1日  | 山口  | 異常なし |               |       |
| 浸出液ピット              | 2月1日  | 山口  | 異常なし |               |       |
| 浸出液処理設備<br>(排水処理設備) | 2月1日  | 山口  | 異常なし |               |       |

## 搬入物の展開検査

(2025年2月)

|      | 点検年月日 | 点検者 | 点検結果 | 異常が認められた場合の措置 |       |
|------|-------|-----|------|---------------|-------|
|      |       |     |      | 措置年月日         | 措置の内容 |
| 鉋さい  | なし    |     |      |               |       |
| がれき類 | なし    |     |      |               |       |
|      |       |     |      |               |       |
|      |       |     |      |               |       |

[最終処分場]

処分した廃棄物の種類, 数量

(2025年2月)

|      | 量<br>(トン) |
|------|-----------|
| 鋤さい  | 0.0       |
| がれき類 | 0.0       |
|      |           |
| 合計   | 0.0       |