

総合排水水質測定結果
(2025年9月)

採取場所: 黒瀬川放出端

採取年月日	測定結果が 得られた日	測 定 結 果							
		pH	Cd	Pb	As	Zn	BOD	COD	SS
			(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
9月3日	9月9日	7.2	<0.001	<0.01	<0.01	<0.2	12.0	6.5	4.6
9月17日	9月22日	7.4	0.002	<0.01	<0.01	<0.2	4.8	4.7	1.8

※2回／月測定

最終処分場の周縁地下水
(2025年9月)

採取場所	採取年月日	測定結果が 得られた日	測 定 結 果	
			電気伝導率	塩化物イオン
			(mS/m)	(mg/l)
処分場上流	9月5日	9月5日	13.2	5.6
処分場下流	9月5日	9月5日	21.4	4.0

※1回／月測定

[焼却施設]

処分した廃棄物の種類, 数量

(2025年9月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	廃プラスチック類(自動車破砕物を含む)	1,672.6
	木屑	0.0
	汚泥	0.0
	発炎筒	19.5
	廃油	0.0
	廃アルカリ	397.1
	廃酸	78.2
	金属屑	0.0
	ガラス屑	0.0
	合計	2,167.4
特別管理産業廃棄物	腐食性廃酸	0.0
	腐食性アルカリ	0.0
	有害(Pb, Cd)酸、アルカリ	0.0
	合計	0.0
合計		2,167.4

[焼却施設]

排ガス測定結果

(2025年9月)

	測定位置	測定日及び時間		単位	測定値
燃焼ガス温度	廃液分解塔出口	9月24日 10:30～14:30	平均	℃	896.2
			最大	℃	919.0
			最小	℃	879.0
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	急冷塔出口	9月24日 10:30～14:30	平均	℃	174.8
			最大	℃	177.0
			最小	℃	174.0
排ガス中のCO濃度 (12%酸素換算)	排気塔 (別紙1 D点)	9月24日 10:30～14:30	平均	ppm	20.7
			最大	ppm	40.0
			最小	ppm	2.0
排ガス中の硫黄酸化物濃度	排気塔 (別紙1 D点)	(連続測定)	平均	ppm	6.7
			最大	ppm	23.9
			最小	ppm	0.0
排ガス中の窒素酸化物濃度 (12%酸素換算)	排気塔 (別紙1 D点)	9月24日 10:30～14:30	平均	ppm	16.7
			最大	ppm	28.2
			最小	ppm	14.1
排ガス中の塩化水素濃度 (12%酸素換算)	排気塔 (別紙1 D点)	9月24日 10:30～14:30	平均	ppm	8.7
			最大	ppm	10.0
			最小	ppm	7.0
排ガス中のばいじん濃度 (12%酸素換算)	排気塔 (別紙1 D点)	9月24日 10:30～14:30		g/Nm ³	<0.001
排ガス中のダイオキシン類濃度 (12%酸素換算)	排気塔 (別紙1 D点)	5月7日 9:00～13:00		ng-TEQ/Nm ³	0.023

[焼却施設]

堆積したばいじんの除去

(2025年9月)

	除去を行った日	特記事項
冷却設備	9月24日,26日	
排ガス処理設備	なし	

[最終処分場]

周辺地下水水質悪化時の措置

(2025年9月)

	措置年月日	措置の内容
周縁地下水の水質悪化が認められた場合に講じた措置		なし

設備の点検

(2025年9月)

	点検年月日	点検者	点検結果	異常が認められた場合の措置	
				措置年月日	措置の内容
遮水工	9月1日	山口	異常なし		
擁壁	9月1日	山口	異常なし		
浸出液ピット	9月1日	山口	異常なし		
浸出液処理設備 (排水処理設備)	9月1日	山口	異常なし		

搬入物の展開検査

(2025年9月)

	点検年月日	点検者	点検結果	異常が認められた場合の措置	
				措置年月日	措置の内容
鉋さい	なし				
がれき類	なし				

[最終処分場]

処分した廃棄物の種類, 数量

(2025年9月)

	量 (トン)
鉋さい	0.0
がれき類	0.0
合計	0.0