受付番号　582613
報告書番号　M26327 -1/2

令和8年9月2日

計　量　証　明　書

JX金属三日市リサイクル株式会社　殿

御依頼されました計量結果を以下の通り報告します。

件名	処分場水質調査
試料名	放流水（S-2）
試料採取日	令和8年8月19日
試料受付日	令和8年8月19日
試料採取場所	放流口
試料の種別	排水(公共排出)
採取者	JX金属三日市リサイクル株式会社

計量証明事業登録　濃度：第516号　騒音：第6302号　振動：第振7号
作業環境測定機関　第16-6号　土壌汚染指定調査機関　環2003-4-3035
建築物飲料水水質検査業　県6水第4-11号
第2種臭気測定認定事業所　第322(01)号
ダイヤモンドエンジニアリング株式会社
分析事業所
〒936-0802　富山県滑川市大掛176
TEL 0765-24-3521　FAX 076-471-7544
本社：〒937-0067　富山県魚津市釈迦堂1-7-22
環境計量士　下出 拓真（濃度関係　第11091号）

計量項目		計量結果	定量下限値	計量方法
浮遊物質量（ＳＳ）	(mg/L)	1　未満	1	環告59号 付表8 ろ過重量法
フェノール類含有量	(mg/L)	0.03　未満	0.03	JIS K0102-4 5.2.2, 5.2.3 4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度分析法
銅含有量	(mg/L)	0.10　未満	0.10	JIS K0102-3 11.6 ICP質量分析法
亜鉛含有量	(mg/L)	0.10　未満	0.10	JIS K0102-3 12.5 ICP質量分析法
溶解性鉄含有量	(mg/L)	0.10　未満	0.10	環告64号 付表2 ICP質量分析法
溶解性マンガン含有量	(mg/L)	0.10　未満	0.10	JIS K0102-3 15.5 ICP質量分析法
クロム含有量	(mg/L)	0.02　未満	0.02	JIS K0102-3 24.2.5 ICP質量分析法
大腸菌数※	(CFU/mL)	11	—	厚生・建設省令 第1号 特定酵素基質培地平板培養法
燐	(mg/L)	0.07	0.02	JIS K0102-2 18.4.1, 18.4.4 KPS分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度分析法
ニッケル含有量	(mg/L)	0.10　未満	0.10	JIS K0102-3 18.5 ICP質量分析法

環告59号：昭和46年12月28日 環境庁告示第59号　　環告64号：昭和49年9月30日 環境庁告示第64号
厚生・建設省令第1号：昭和37年12月17日　厚生・建設省令第1号
※印は、計量法第107条の計量証明対象外です。

受付番号　　582613
報告書番号　　M26327　-2/2

試料名：放流水（S-2）

計量項目		計量結果		定量下限値	計量方法
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	未満	0.003	JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
シアン化合物	(mg/L)	0.4		0.1	JIS K0102-2 9.3.2, 9.5 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法
有機燐化合物	(mg/L)	0.1	未満	0.1	JIS K0102-4 7.2.1, 7.2.3 溶媒抽出-GC-FPD分析法
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	未満	0.01	JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	未満	0.02	JIS K0102-3 24.3.1 ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度分析法
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01	未満	0.01	JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	環告59号 付表2 還元気化-原子吸光分析法
アルキル水銀化合物	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	環告59号 付表3 GC-ECD分析法
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	JIS K0093-5 GC-ECD分析法
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	未満	0.01	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	未満	0.01	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	未満	0.02	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
四塩化炭素	(mg/L)	0.002	未満	0.002	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004	未満	0.004	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.02	未満	0.02	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
シス1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04	未満	0.04	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3	未満	0.3	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.006	未満	0.006	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.002	未満	0.002	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
チウラム	(mg/L)	0.006	未満	0.006	環告59号 付表5 固相抽出-HPLC法
シマジン	(mg/L)	0.003	未満	0.003	環告59号 付表6 第1 固相抽出-GC質量分析法
チオベンカルブ	(mg/L)	0.02	未満	0.02	環告59号 付表6 第1 固相抽出-GC質量分析法
ベンゼン	(mg/L)	0.01	未満	0.01	JIS K0125 5.1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01		0.01	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.47		0.10	JIS K0102-3 5.6 ICP質量分析法
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.2		0.2	JIS K0102-2 5.2, 5.3 ﾗﾝﾀﾝｼﾞｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度分析法
ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物	(Nmg/L)	13		1	JIS K0102-2 13.7 イオンクロマトグラフィー
亜硝酸化合物	(Nmg/L)	1	未満	1	JIS K0102-2 14.4 イオンクロマトグラフィー
硝酸化合物	(Nmg/L)	1	未満	1	JIS K0102-2 15.8 イオンクロマトグラフィー
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	未満	0.05	環告59号 付表7 第2 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法
クロロエチレン （塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ）	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	環告10号 付表 第1 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC質量分析法

環告59号：昭和46年12月28日 環境庁告示第59号

環告10号：平成9年3月13日 環境庁告示第10号